

水質基準項目			基準値	第251118号 2025/08/20 瀬田浄水場	第251119号 2025/08/20 瀬田分館	第251120号 2025/08/20 つつじヶ丘公園	第251121号 2025/08/20 蜂ヶ峯多目的広場
1	一 般 細 菌	個/mL	100以下	120	0	0	0
2	大 腸 菌		検出されないこと	検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	--	--
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	--	--	--	--
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	--	--	--	--
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	--	--	--	--
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	--	0.14	0.15	--
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	--	--
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	--	--
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	--	--
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	--	0.06未満	0.06未満	0.23
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	--	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	--	0.007	0.012	0.022
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	--	0.001	0.003	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	--	0.012	0.022	0.032
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	0.003	0.003	0.009
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	--	0.004	0.007	0.008
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	--	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	--	--	--	0.04
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	--	--	--	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	--	--	--	--
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	--	--	--	--
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.0	3.3	3.4	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	--	--	--	--
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	--	--	--	--
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	--	--	--	--
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	--	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	--	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	--	--	--	--
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.6	0.6	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.9	7.1	7.2
48	味		異常なし	--	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	2.5	0.5	0.5	0.5
51	濁度	度	2以下	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	大腸菌	MPN/100mL	—	5.2	--	--	--
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	2	--	--	--
	クリプトスポリジウム	—	—	--	--	--	--
	ジアルジア	—	—	--	--	--	--

水質基準項目			基準値	第251122号 2025/08/20 大谷集会所	第251123号 2025/08/20 大谷浄水場	第251124号 2025/08/20 関ヶ浜 バス回転場	第251125号 2025/08/20 関ヶ浜分館
1	一 般 細 菌	個/mL	100以下	0	420	0	0
2	大 腸 菌		検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	--	--
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	--	--	--	--
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	--	--	--	--
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	--	--	--	--
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	--	--	--	0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	--	--
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	--	--
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	--	--
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.30	--	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	--	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	--	0.013	0.010
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002未満	--	0.005	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	--	0.001未満	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010	--	0.016	0.018
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002未満	--	0.009	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	--	0.003	0.006
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	--	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	--	--	--	--
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	--	--	--	--
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	--	--	--	--
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	--	--	--	--
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.7	3.1	3.2	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	--	--	--	--
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	--	--	--	--
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	--	--	--	--
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	--	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	--	0.000001未満	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	--	--	--	--
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.8	0.7
47	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.5	6.9	6.7
48	味		異常なし	異常なし	--	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	1.1	3.3	2.0	0.6
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.5	0.1	0.1未満
	大腸菌	MPN/100mL	—	--	3.1	--	--
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	--	1	--	--
	クリプトスポリジウム	—	—	--	--	--	--
	ジアルジア	—	—	--	--	--	--

水質基準項目			基準値	第251126号 2025/08/20 関ヶ浜浄水場	第251127号 2025/08/20 山の手 ポンプ所
1	一 般 細 菌	個/mL	100以下	450	0
2	大 腸 菌		検出されないこと	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	--	--
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	--	--
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	--	--
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	--	--
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	--	--
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	--	--
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	--	--
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	--	--
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	--	--
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	--
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	--	--
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	--	--
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	--	--
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	--
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	--	--
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	--	--
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	--	--
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	--	--
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	--	--
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	--	--
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	--	--
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	--	--
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	--	--
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	--	--
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	--	--
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	--	--
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	--	--
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	--	--
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2
48	味		異常なし	--	--
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	4.4	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.9	0.1未満
	大腸菌	MPN/100mL	—	50.4	--
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	5	--
	クリプトスポリジウム	—	—	--	--
	ジアルジア	—	—	--	--