依頼番号 顧客名称 受入日	41-25085-26-0001(1) 和木町都市建設課 2026/04/15	試料名称 水温(℃)	瀬田浄水場 @V-068@ ***	関ヶ浜バス回転場 @V-069@ ***	瀬田分館 @V-070@ ***	つつじヶ丘公園 @V-071@ ***	関ヶ浜浄水場 @V-072@ ***	関ヶ浜分館 @V-073@ ***	大谷浄水場 @V-074@ ***	大谷集会所 @V-075@ ***	山の手ポンプ場 @V-076@ ***	蜂ヶ峯多目的広場 @V-077@ ***
	分析項目	単位	V-068	V-069	V-070	V-071	V-072	V-073	V-074	V-075	V-076	V-077
	一般細菌	個/mL	40	0	0	0	90	0	※110	0	0	0
	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	※検出	不検出	※検出	不検出	不検出	不検出
	塩化物イオン	mg/L	3.4	2.9	3.7	3.8	2.5	3.8	3.0	3.8	6.3	6.7
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.5	0.5	1.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4
	pH値	—	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.3	6.5	7.1	7.2
	味	—	***	異常なし	異常なし	異常なし	***	異常なし	***	異常なし	***	異常なし
	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	2.5	1	0.5未満	0.5未満	※8	0.5未満	※6.5	1.5	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	0.5	0.1	0.1未満	0.1	※3.8	0.1未満	※2.3	0.2	0.1未満	0.1未満
	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	1.8未満	***	***	***	70	***	23	***	***	***
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	3	***	***	***	2	***	7	***	***	***
	残留塩素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***