

令和8年度 和木町学校給食センター設計業務 公募型プロポーザル

【企画提案等に関する質問回答】

	タイトル	質問	回答	回答日
1	電気設備及び機械設備の主任技術者の資格について	実施要領4. 業務実施上の条件(4)において電気設備・機械設備の主任技術者の資格は一級建築士か建築設備士とありますが、一級電気施工管理技士及び一級管工事施工管理技士でもよろしいでしょうか。	電気設備・機械設備の主任技術者の資格は、一級建築士または建築設備士の資格を有する者が条件です。	5月13日
2	電気設備及び機械設備の主任技術者の所属について	電気設備・機械設備の主任技術者は協力事務所でもよろしいでしょうか。	協力事務所で問題ありません。	5月13日
3	技術者の兼任について	各主任技術者の兼任は可能でしょうか。(例えば電気設備と機械設備の兼任等)	4. 業務実施上の条件(5)のとおり、管理技術者および照査技術者と各分野の主任技術者の兼任はできませんが、各主任技術者の兼任は可能です。	5月13日

4	配置技術者調書「主任技術者」に記入する業務経歴について	管理技術者及び各主任技術者の実績について、自社証明でよろしいでしょうか。	自社証明で問題ありません。	5月13日																				
5	施設構成表について	部屋名「検収室」の備考欄にある「コンテナ式の「冷蔵庫・冷凍庫を設置できるように計画すること」とはどのような機器を想定しておられるのかご教示ください。	ウォークイン式の冷蔵庫・冷凍庫を想定しております。	5月18日																				
6	総配缶数について	各学校のクラス数、職員室、支援学級数（総配缶数）をご教示ください。	<p>各学校のクラス数は下記のとおりです。 小学校 各学年2クラス 中学校 各学年2クラス</p> <p>総配缶数については下記のとおりです。 (缶数)</p> <table border="1" data-bbox="1294 874 1854 1177"> <thead> <tr> <th></th> <th>ご飯缶</th> <th>汁缶</th> <th>天ぷら缶</th> <th>和え物缶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>こども園</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>小学校</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		ご飯缶	汁缶	天ぷら缶	和え物缶	こども園	6	6	6	6	小学校	14	14	14	14	中学校	7	7	7	7	5月18日
	ご飯缶	汁缶	天ぷら缶	和え物缶																				
こども園	6	6	6	6																				
小学校	14	14	14	14																				
中学校	7	7	7	7																				

7	計画敷地への進入経路について	<p>計画敷地への進入は、県道北山中岩国線側から町営緑が丘団地第3棟駐車場と第2棟駐車場の間を通る経路と考えてよろしいでしょうか。その場合、経路形状も提案に含まれると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>また、この間の経路は敷地の延長となり、建築基準法上の前面道路としては県道北山中岩国線ということになりますでしょうか。</p>	<p>計画敷地への進入についてはお見込みのとおりで、建築基準法上の前面道路としては西側に接道している町道を想定しています。</p>	5月18日
8	敷地現況図の CAD データについて	<p>企画提案書作成のために敷地現況図の CAD データをいただくことは可能でしょうか。</p>	<p>5月13日付けで本業務のホームページへ追加しましたので、ご活用ください。</p>	5月18日
9	配送車について	<p>配送車は1台とのことですが、想定される車両の大きさをご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>現在使用している配送車と同じ大きさを想定しています。</p> <p>車両の大きさは、下記のとおりです。</p> <p>車体寸法 長さ 4.69m 幅 1.65m</p> <p>荷台寸法 長さ 3.18m 幅 1.65m</p>	5月18日
10	厨房機器の加熱用熱源について	<p>厨房機器についての加熱用の熱源は、設計者による提案でよろしいでしょうか。(例えば、オール電化、ガス・電気・蒸気のミックス等)</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>	5月18日
11	災害時の食事提供について	<p>災害時の食事提供を想定する必要がありますでしょうか。</p>	<p>現時点では想定しておりません。</p>	5月18日

12	給食業務について	給食業務は、外部委託を想定されているのでしょうか。	現時点では想定しておりません。	5月18日
13	建設予定場所について	敷地現況図について、緑ヶ丘団地第3棟の隣地境界線と建設予定場所を示す北側の赤色ラインとの間に、どちらにも含まれない幅1.5m程度のスペースがあります。(添付資料の①)現状はアスファルト舗装の通路の一部ですが、このスペースは建設予定場所に含まれないのでしょうか。可能であれば地目をご教示ください。	アスファルト舗装の通路の一部の地目は建設予定地と同様に宅地です。北側の赤色ラインは建設予定場所に含めることは可能ですが、緑ヶ丘団地第3棟との隣棟間隔に配慮してご検討ください。	5月27日
14	敷地出入口について	緑ヶ丘団地第3棟の南西にある敷地出入口(添付資料の②)が建設予定場所に取り込まれることとなりますが、給食センター新設後もこの出入口から緑ヶ丘団地第3棟までの動線は必要でしょうか。	給食センター新設後も南西側道路から緑ヶ丘団地第3棟までの出入口が必要です。	5月27日
15	既存町営住宅の解体範囲について	建設予定場所の東側にある町営住宅は解体予定となっていますが、その東側に隣接する駐車場3台分(添付資料の③)も町営住宅の解体とともに不要になると考えてよいのでしょうか。	建設予定場所の東側にある解体予定の町営住宅東側に隣接する駐車場3台分は必要です。現在の場所で使用出来なくなる計画の場合は、他の場所に確保してください。	5月27日

16	汚水枿について	建設予定場所内の汚水の最終枿は、敷地現況図で建設予定場所の南東にある枿（添付資料の④）でしょうか。	お見込みのとおりです。	5月27日
17	配送専用車庫について	実施要領の施設構成表について、付帯施設に「配送専用車庫(1台)」とありますが、庇形式の駐車スペースを想定されていますか、または完全に建物内の車庫を想定されていますか。	現時点では庇形式の駐車スペースを想定しています。	5月27日
18	提出部数について	企画提案書の提出部数は何部提出すればよろしいでしょうか？	実施要領では10部と記載しておりますが、12部ご提出ください。	5月27日
19	審査委員について	プレゼンテーションの審査委員について、事前に公表されるのでしょうか？非公表でしょうか？	審査委員については人数も含めて非公表で実施させていただきます。	5月27日
20	給食センターの稼働開始時間及び洗浄完了時間について	給食センターの稼働は午前何時から開始と想定されていますか。また、洗浄完了は何時くらいですか。	午前8時くらいから稼働開始を想定しています。洗浄完了は午後3時くらいです。	6月1日

21	食材の搬入について	食材の搬入は時間帯が決まっていますか。 また、搬入のトラックのサイズも決まっていますか。	業者によって時刻が違っており、決まっておりませんが、午前7時30分から午後2時の間に搬入されています。搬入のトラックのサイズも業者によって違っており、決まっておりません。	6月1日
22	給食の配送時間について	給食の配送は、基本計画p16の建設候補地比較資料より、午前10時20分～午前11時50分頃と想定してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	6月1日
23	緑地等の規制について	緑地面積の必要基準はございますでしょうか。今回計画は、工場立地法による緑地等の規制はないと考えておりますがよろしいでしょうか。(進入路を含めても敷地面積9,000㎡未満、建築面積3,000㎡未満)その他緑地等に関する規制もないと考えておりますがよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 和木町工場立地法地域準則条例 https://www.town.waki.lg.jp/soshiki/1/132.html	6月1日
24	再生可能エネルギー設備の設置について	太陽光などの再生可能エネルギー設備の設置は必須でしょうか。また、その場合、ZEB対応レベル等の指定はございますでしょうか。	必須ではありません。	6月1日
25	駐輪場の台数について	駐輪場は自転車、バイクそれぞれ何台と想定すればよろしいでしょうか。	駐輪場は自転車8台、バイク2台程度を想定しています。	6月1日

26	騒音等について	<p>騒音等については山口県告示による下記の基準と考えるとよろしいでしょうか。</p> <table border="1" data-bbox="692 320 1420 453"> <thead> <tr> <th></th> <th>山口県告示</th> <th>該当区域</th> <th>昼間</th> <th>朝夕</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>騒音</td> <td>第309号の4</td> <td>第2種区域</td> <td>60 dB</td> <td>50 dB</td> <td>45 dB</td> </tr> <tr> <td>振動</td> <td>第369号</td> <td>第1種区域</td> <td>60 dB</td> <td></td> <td>55 dB</td> </tr> <tr> <td>悪臭</td> <td>第258号</td> <td>A地域</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		山口県告示	該当区域	昼間	朝夕	夜間	騒音	第309号の4	第2種区域	60 dB	50 dB	45 dB	振動	第369号	第1種区域	60 dB		55 dB	悪臭	第258号	A地域				お見込みのとおりです。	6月1日
	山口県告示	該当区域	昼間	朝夕	夜間																							
騒音	第309号の4	第2種区域	60 dB	50 dB	45 dB																							
振動	第369号	第1種区域	60 dB		55 dB																							
悪臭	第258号	A地域																										
27	食器について	<p>使用される食器が分かる資料をご教示ください。(材質、形状などの確認のため)</p> <p>食器は現在使用されている食器を引き続き使用される考えでよろしいでしょうか。或いは新規ご購入予定でしょうか。</p> <p>また、予備も含めた食器の数量をご教示ください。</p>	<p>パンご飯用の大きいお皿(ステンレス製)、和え物等の小鉢(ステンレス製)、汁物及びおかず用深皿(メラミン製)があります。</p> <p>和木中学校のホームページに、中学生の給食の写真が掲載されていますので、ご参考ください。</p> <p>http://www.sky.icn-tv.ne.jp/~waki-jhs/</p> <p>現在使用している食器を引き続き使用する想定です。数量については、1名分が上記3種類の食器で現在の食数(721食分)と予備食器(50食分)であるため、771食分です。</p>	6月1日																								
28	牛乳の配送について	牛乳は、納入業者が学校へ直接配送することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	6月1日																								
29	揚げパンの調理について	給食センターにおいて、揚げパン調理は想定されていますでしょうか。	現段階では想定しておりません。	6月1日																								

30	敷地境界線について	給食センターの敷地境界線の北側の位置は、緑ヶ丘団地第 3 棟との隣地境界線上でしょうか、建設予定場所を示す赤いライン上でしょうか。	建設予定場所を示す赤いライン上です。	6月1日
31	一団地認定の考え方について	現在は、緑ヶ丘団地第 2・3 棟以外のエリア(添付資料の青塗り)で一団地認定を取得しており、給食センターの新設後は、建設予定場所を示す赤いラインで敷地分割し、建設予定場所以外の エリアで再度一団地認定を取得するという想定でしょうか。	現在は、一団地認定は取得しておりません。給食センター新設後も一団地認定を取得する予定もございません。	6月1日
32	地質調査資料の提供について	工事金額を算定するにあたり地質調査資料を提供いただけますでしょうか。	特記仕様書 P6 に記載のとおり、本工事の地質調査については別途発注予定であるため、提供することは出来ません。	6月1日