山予保環 第41-25085-26-1-3号
令和8年5月28日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
（水道法登録水質検査機関：登録番号第54号）
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水 道 GLP 認 定

和木町長　　殿

採　水　場　所　関ヶ浜分館
採水年月日(時刻)　令和8年5月21日（11:16）
採　水　者　和木町都市建設課(米村)
受入年月日　令和8年5月21日　　水温（気温）　＊＊＊　（＊＊＊）
天　候　雨　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.6	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	3	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.005	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.6	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.010	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年5月21日～令和8年5月22日	検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史　生物学:辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		