

項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	54	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2				
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14				
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2				
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6				
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6				
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	2.9	0.2 200以下	13				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6				
13	ボロン及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23				
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
17	シクロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2				
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.3 3以下	30				
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下	31				
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33				
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	※藻臭	— 異常でないこと	34				
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	2	0.5 5以下	36				
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.3	0.1 2以下	41				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	1.8未満	1.8 —	—				
26	ジブロモクロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0 —	—				
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—				
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日					検査責任者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶						
判 定		結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。													
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。													

水 質 検 査 結 果 書



公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡土郷5408番地1
TEL083 (941) 6300



水質検査部門管理者 久保 順



和木町長 殿

採 水 場 所 関ヶ浜バス回転場
採水年月日(時刻) 令和8年7月15日 (7:31)
採 水 者 和木町都市建設課(高崎翔子)
受 入 年 月 日 令和8年7月15日 水 温 (気 温) * * * (* * *)
天 候 晴 遊 離 残 留 塩 素 * * *
検 査 の 方 法 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

項目					項目				
項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1 一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29 トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2 大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31 ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5 セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35 鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36 銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39 塩化物イオン	mg/L	3.0	0.2 200以下	13
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41 蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14 四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43 ジェオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46 フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20 PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48 pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下	31
21 ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49 味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22 塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50 臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51 色度	度	0.5	0.5 5以下	36
24 クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52 濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25 ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—
26 シブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—
27 臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—
28 総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—

検 査 期 日	令和8年7月15日～令和8年7月16日	検 査 責 任 者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶
判 定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備 考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.1	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	砒素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.9	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日				検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶				
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド*	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.4	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ボロン及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日				検査責任者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

検 査 期 日	令和8年7月15日～令和8年7月16日	検 査 責 任 者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶
判 定	結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。		
備 考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.2	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ボロン及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.0	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日				検 査 責 任 者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※1300	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2				
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14				
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2				
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6				
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガンを及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6				
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.0	0.2 200以下	13				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6				
13	砒素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23				
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2				
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	0.3 3以下	30				
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.0	5.8以上8.6以下	31				
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33				
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	※藻臭	— 異常でないこと	34				
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	4.5	0.5 5以下	36				
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	1.5	0.1 2以下	41				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	240	1.8 —	—				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0 —	—				
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—				
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—				
検査期日		令和8年7月15日～令和8年7月16日					検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶							
判定		結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。													
備考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。													

項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2				
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブ'ロモジ'クロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14				
3	カ'ドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブ'ロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14				
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデ'ヒド'	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2				
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6				
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6				
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.4	0.2 200以下	13				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23				
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24				
15	1,4-ジ'オキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジ'エオシン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
17	ジ'クロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2				
18	テトラクロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2				
19	トリクロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30				
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.6	— 5.8以上8.6以下	31				
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33				
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34				
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5	0.5 5以下	36				
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1	0.1 2以下	41				
25	ジ'クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—				
26	ジ'ブ'ロモクロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—				
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日					検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶							
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。													
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。													

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド*	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	6.7	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオシン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.3	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日				検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶				
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カリウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	6.3	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.3	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年7月15日～令和8年7月16日				検 査 責 任 者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									