山予保環 第41-25085-26-1-8-1号
令和8年10月27日

水　質　試　験　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL 083 (941) 6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水 道 GLP 認 定

和木町長　　殿

採　水　場　所　瀬田浄水場
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (9:10)
採　水　者　和木町都市建設課(廣實敏江)
受 入 年 月 日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天　　候　晴・曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検 査 の 方 法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）
水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日健水発第0330006号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※150	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.1	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.0	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	2	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.4	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	110	1.8 —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	1	0 —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検　査　期　日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学：春永将史　生物学：辻野弘晶
判　　定	結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。		
備　　考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-2号
令和8年10月27日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関)　登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL 083 (941) 6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長　　殿

採水場所　関ヶ浜バス回転場
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (6:28)
採水者　和木町都市建設課(髙﨑翔子)
受入年月日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天候　曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.0	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	1	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学:春永将史　生物学:辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-3号
令和8年10月27日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長　　殿

採水場所　瀬田分館
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (8:55)
採水者　和木町都市建設課(廣實敏江)
受入年月日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天候　晴・曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	4	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.4	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学:春永将史　生物学:辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-4号
令和8年10月27日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長　殿

採水場所　つつじヶ丘公園
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (8:25)
採水者　和木町都市建設課(廣實敏江)
受入年月日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天候　晴・曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	2	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.5	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.2	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学：春永将史　生物学：辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-5号
令和8年10月27日

水 質 試 験 結 果 書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者 久保 順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長 殿

採水場所 関ヶ浜浄水場
採水年月日(時刻) 令和8年10月21日 (6:15)
採水者 和木町都市建設課(髙﨑翔子)
受入年月日 令和8年10月21日　水温(気温) ＊＊＊ (＊＊＊)
天候 曇　遊離残留塩素 ＊＊＊
検査の方法 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）
水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日健水発第0330006号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※300	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	2.8	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.3	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	4.5	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	1.3	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	540	1.8 —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0 —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶
判定	結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-6号
令和8年10月27日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関／登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長　　殿

採水場所　関ヶ浜分館
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (6:07)
採水者　和木町都市建設課(髙﨑翔子)
受入年月日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天候　曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	6	— 100以下	1	29	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.4	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学:春永将史　生物学:辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-7号
令和8年10月27日

水 質 試 験 結 果 書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者 久保 順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長 殿

採水場所 大谷浄水場
採水年月日(時刻) 令和8年10月21日 (5:40)
採水者 和木町都市建設課(髙﨑翔子)
受入年月日 令和8年10月21日　水温(気温) ＊＊＊ (＊＊＊)
天候 曇　遊離残留塩素 ＊＊＊
検査の方法 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）
水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（平成19年3月30日健水発第0330006号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※160	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.2	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.6	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	※5.5	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	1.3	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	17	1.8 —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0 —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶
判定	結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-8号
令和8年10月27日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長　　殿

採水場所　大谷集会所
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (5:31)
採水者　和木町都市建設課(髙﨑翔子)
受入年月日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天候　曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.9	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.8	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学:春永将史　生物学:辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-9号
令和8年10月27日

水 質 試 験 結 果 書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL 083 (941) 6300
水質検査部門管理者 久保 順

JWWA-GLP128
水 道 GLP 認 定

和木町長 殿

採 水 場 所 山の手ポンプ場
採水年月日(時刻) 令和8年10月21日 (8:10)
採 水 者 和木町都市建設課(廣實敏江)
受 入 年 月 日 令和8年10月21日　　水温(気温) ＊＊＊ (＊＊＊)
天 候 晴・曇　　遊離残留塩素 ＊＊＊
検 査 の 方 法 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	6.8	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.4	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検 査 期 日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶
備 考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		

山予保環 第41-25085-26-1-8-10号
令和8年10月27日

水　質　検　査　結　果　書

公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)
山口県山口市小郡上郷5408番地1
TEL083(941)6300
水質検査部門管理者　久保　順

JWWA-GLP128
水道GLP認定

和木町長　　殿

採水場所　蜂ヶ峯多目的広場
採水年月日(時刻)　令和8年10月21日 (8:40)
採水者　和木町都市建設課(廣實敏江)
受入年月日　令和8年10月21日　　水温(気温)　＊＊＊　(＊＊＊)
天候　晴・曇　　遊離残留塩素　＊＊＊
検査の方法　水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）

	項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表		項目	単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	6.9	0.2 200以下	13
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.4	— 5.8以上8.6以下	31
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5	0.5 5以下	36
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1	0.1 2以下	41
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	— —	—
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—

検査期日	令和8年10月21日～令和8年10月23日	検査責任者	検査区分責任者　理化学:春永将史　生物学:辻野弘晶
判定	今回検査した項目については水質基準に適合しています。		
備考	項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。		